

環安衛萬花筒

國立臺灣大學 106 年 1 月份災害事件檢討

環安衛中心 106.2

【案例】實驗場所冒出濃煙事件

一、時間：106 年 1 月 20 日(星期五)晚上

二、發生原因：疑似電線走火。

三、事發經過：

學生發現實驗室出入口冒出濃煙，現場人員第一時間破門而入，試圖尋找火源撲滅火勢，此時火災警報器響起，同學通報消防隊進行處理。消防隊抵達 20 分鐘內撲滅火勢，同時消防隊確認火源撲滅後進行排煙措施，並由鑑識人員確認起火點，調查完後隔日開始清理實驗室檢查財損。

四、檢討與建議：

加強平時檢查，並即時排除潛在危險，以避免類似情形再發生。



圖說：火災發生現場