



環安衛萬花筒

106 年 05 月 09 日

國立臺灣大學 106 年 3 月份災害事件檢討

環安衛中心 106.4

【 案例一 】搬移鐵橋不慎撞傷事件

- 一、時間：106 年 3 月 2 日(星期四)上午
- 二、發生原因：粗心大意。
- 三、事發經過：學生在工作營營地內搬移鐵橋作品的過程中，右小腿不慎被橋底支架及支撐平台撞傷。
- 四、檢討與建議：搬移過程中應注意自身安全，以避免類似意外發生。

【 案例二 】不斷電系統冒白煙事件

- 一、時間：106 年 3 月 16 日(星期四)晚上
- 二、發生原因：設備異常。
- 三、事發經過：學生發現不斷電系統管路冒煙，先關閉電源後進行通報，初步研判電線老舊自然破損，無財產損失。
- 四、檢討與建議：加強平時檢查，以減少意外之發生。

【 案例三 】化學反應不慎溢出事件

- 一、時間：106 年 3 月 23 日(星期四)上午
- 二、發生原因：不當操作且抽風櫃異常。
- 三、事發經過：在實驗過程中，於抽風櫃進行化學反應時，不慎溢出在抽風櫃桌面上，此液體與水氣反應生成異丁基硫醇，該氣味擴散快，刺鼻味擴散至鄰近樓層與區域。
- 四、檢討與建議：擬定工作前計劃，加強平時檢查，並檢討實驗流程，以避免類似意外發生。

【案例四】玻璃瓶破裂事件

一、時間：106年3月29日(星期三)上午

二、發生原因：粗心大意。

三、事發經過：在實驗過程中，玻璃瓶在手上破裂，送保健中心止血，再送至
三軍總醫院汀洲院區縫合。

四、檢討與建議：加強工作場所人員安全意識，以避免意外之發生。